

Zamawiający : Miasto Przasnysz adres siedziby: ul. Jana Kilińskiego 2 06-300 Przasnysz NIP 761-15-25-385 REGON 550667876 tel. (029) 756 49 00 fax: (029) 756 49 39
--

www.przasnysz.um.gov.pl

IMR.ZP.271.5.2020

Dotyczy: Modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych w Przasnyszu (2 części).

**Do Wykonawców
zainteresowanych udziałem w
postępowaniu.**

PYTANIA I WYJAŚNIENIA

Na podstawie art. 38 ust. 2 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2019. poz. 1843) informuję, że wpłynęły zapytania dotyczące treści SIWZ. Pytania z wyjaśnieniami przedstawiam poniżej.

Pytanie1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zamianę kruszyw do powierzchniowego utwardzenia nawierzchni dróg o wymiarach 12,8/25, 6,3/12,8, 2/6,3mm na kruszywa 16/22 (lub 11/16), 5/11, 2/5mm. Wymienione w dokumentacji SST frakcje kruszyw nie są dostępne w wytwórniach, ponieważ produkcja kruszyw musi być zgodna aktualną normą PN-EN-13043. Proponowane przez nas frakcje 16/22 (lub 11/16), 5/11 oraz 2/5mm spełniają wszelkie normy jakościowe. Zamiana taka nie będzie miała wpływu na jakość wykonanych robót.

Wyjaśnienie.

Zamawiający wyraża zgodę na zaproponowane frakcje kruszywa pod warunkiem, że będzie to kruszywo łamane.

Pytanie1

Czy Zamawiający dopuszcza wykonanie nawierzchni z mieszanki mineralno-bitumicznej zamiast wykonania nawierzchni bitumicznej (grub. 3cm) metodą potrójnego powierzchniowego utwardzenia, emulsją asfaltową C 69 B3 PU i kruszywem łamanym?

Wyjaśnienie.

Zamawiający nie wyraża zgody.

Treść odpowiedzi udzielonych przez Zamawiającego na pytania Wykonawców nie prowadzi do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu.

Z up. BURMISTRZA

Łukasz Machałowski
Zastępca Burmistrza