

Przasnysz 5 sierpnia 2020 r.

Zamawiający : Miasto Przasnysz adres siedziby: ul. Jana Kilińskiego 2 06-300 Przasnysz NIP 761-15-25-385 REGON 550667876 tel. (029) 756 49 00 fax: (029) 756 49 39

www.przasnysz.um.gov.pl

WIM. ZP.271.6.2020

Dotyczy: Dopuszczenie placów zabaw w Przasnyszu (4 części)

Część 2 - Dostawa i montaż urządzeń na plac zabaw przy Miejskim Przedszkolu nr 1 w Przasnyszu.

**Do Wykonawców
zainteresowanych udziałem w
postępowaniu.**

PYTANIA I WYJAŚNIENIA

Na podstawie art. 38 ust. 2 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2019. poz. 1843) informuję, że wpłynęły zapytania dotyczące treści SIWZ. Pytania z wyjaśnieniami przedstawiam poniżej.

Pytanie1

Czy Zamawiający wymaga nawierzchni bezpiecznej z piasku zestawem zabawowym drewnianym którego hic=90 cm, taki wymóg jest zapisany w Instrukcji dla wykonawców w ogłoszeniu o zamówieniu oraz w projekcie budowlanym, zgodnie z normą nie jest wymagana nawierzchnia bezpieczna pod urządzenia których hic<1m i mogą być montowane na gruncie rodzimym.

Wyjaśnienie.

Zamawiający wymaga wykonania nawierzchni bezpiecznej z piasku dla zestawu drewnianego zabawowego w całej strefie bezpieczeństwa urządzenia wskazanego w pkt. 2 ppkt 2.2 SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia **Część 2 - Dostawa i montaż urządzeń na plac zabaw przy Miejskim Przedszkolu nr 1 w Przasnyszu.**

Treść odpowiedzi udzielonych przez Zamawiającego na pytania Wykonawców nie prowadzi do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu.


BURMISTRZ
Lukasz Chrostowski