

Zamawiający : Miasto Przasnysz
adres siedziby: ul. Jana Kilińskiego 2
06-300 Przasnysz
NIP 761-15-25-385 REGON 550667876
tel. (029) 756 49 00 fax: (029) 756 49 39
www.przasnysz.um.gov.pl

WIM. ZP.271.7.2020

Dotyczy: Przebudowa nawierzchni placów zabaw w Przasnyszu (2 części)

**Do Wykonawców
zainteresowanych udziałem w
postępowaniu.**

PYTANIA I WYJAŚNIENIA

Na podstawie art. 38 ust. 2 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2019. poz. 1843) informuję, że wpłynęły zapytania dotyczące treści SIWZ. Pytania z wyjaśnieniami przedstawiam poniżej.

Pytanie1

W związku z panującą pandemią koronawirusa i spowodowanymi nią utrudnieniami jak zmiana organizacji pracy firm kurierskich oraz ograniczenia w funkcjonowaniu firm wykonawczych, wnosimy o umożliwienie złożenie oferty w formie elektronicznej podpisanej kwalifikowanym podpisem elektronicznym poprzez odpowiednią platformę. Jeśli Zamawiający podtrzymuje składanie oferty w formie tradycyjnej to wnosimy o zmianę godziny składania ofert na do godz. 13:00.

SIWZ określa w terminie składani ofert do godziny 11:00.

Informujemy, że składanie ofert do godziny 11:00 jest niefortunne ponieważ większość firm kurierskich nie gwarantuje dostarczenia przesyłki do tej godziny a co najważniejsze na przedmiotowy adres dostarczenie możliwe jest w ciągu 2 dni a nie z dnia na dzień.

Wyjaśnienie.

Termin składania ofert został określony przez Zamawiającego w SIWZ w pkt 20 ppkt 20.2 Instrukcji dla Wykonawców – Miejsce i termin składania ofert na 13 sierpnia 2020 r. o godz. 12:00. Zamawiający nie wprowadza zmiany godziny składania ofert.

Pytanie 2

Proszę o podanie jaką kwotę Zamawiający zamierza przeznaczyć na przedmiotowe zadanie.

Informacja ta jest niezbędna dla ograniczenia zaangażowania wykonawcy, którego oferta przekroczy budżet zamawiającego.

Wyjaśnienie.

Kwota jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia zostanie podana podczas sesji otwarcia ofert 13.08.2020 o godz.12:15.

Pytanie 3

Projekt podaje, że nawierzchnia bezpieczna pu ma być w kolorze pomarańczowym i niebieskim.

Informujemy, że nawierzchnia w tych kolorach jest znacznie droższa z 2 powodów:

- po pierwsze granulat EPDM w kolorze pomarańczowym i niebieskim jest znacznie droższy od podstawowych tj. w kolorze ceglasto-czerwonym i zielonym.

- po drugie granulat EPDM w kolorze pomarańczowym i niebieski nie jest stabilny UV, co powoduje konieczność zastosowania specjalnego lepiszcza pu UV odpornego, który jest znacznie droższy od tego używanego do granulatu EPDM w kolorze ceglasto-czerwonym i zielonym.

Nie użycie specjalnego lepiszcza UV odpornego do granulatu EPDM w kolorze pomarańczowym i niebieskim spowoduje znaczną zmianę koloru po działaniu promieni UV.

W związku z powyższym proponujemy rozważenie zmiany kolorystyki nawierzchni bezpiecznej na ceglasto-czerwony i zielony.

Jeśli Zamawiający podtrzymuje kolorystykę wg projektu to wnosimy o wprowadzenie wymogu konieczności zastosowania specjalnego lepiszcza pu UV odpornego.

Jest to konieczne dla zabezpieczenia interesów Zamawiającego ze względu na nieuczciwe praktyki niektórych wykonawców, którzy nie używają specjalnych lepiszczy UV odpornych do granulatu EPDM w kolorach, które tego wymagają.

Wyjaśnienie.

W SIWZ nie określono kolorystyki nawierzchni. Podane w niej kolory odnoszą się do istniejącej, podlegającej rozbiórce. Zamawiający określa kolor nawierzchni w sposób następujący:

- a) nawierzchnia lana poliuretanowa – kolor ceglasty (Część 1 – Przebudowa nawierzchni bezpiecznej na placu zabaw przy SP nr 1 w Przasnyszu)
- b) nawierzchnia z płytek SBR – kolor ceglasty (Część 2 – Przebudowa nawierzchni bezpiecznej na placu zabaw przy SP nr 3 w Przasnyszu)

Pytanie 4

W związku z aktualizacją normy dla nawierzchni bezpiecznych w 2019 r. wprowadzającą bardziej rygorystyczne wytyczne dla wymagań dotyczących HIC (WSU), wnosimy o wprowadzenie wymogu dla nawierzchni bezpiecznej posiadania aktualnego certyfikatu zgodności z normą PN-EN 1177+AC:2019-04 na HIC (WSU) zgodny z zamawianymi urządzeniami.

Jest to istotne dla bezpieczeństwa użytkownika ze względu na nieuczciwe praktyki posługiwania się certyfikatami zgodności z normą z jej wcześniejsze wersji wg której nawierzchnie miały mniejszą grubość.

Wyjaśnienie.

Zamawiający wymaga aktualnego certyfikatu zgodności z normą PN-EN 1177+AC:2019-04 dla nawierzchni bezpiecznej.

Pytanie 5

W związku z nieuczciwymi praktykami stosowania do wierzchniej warstwy nawierzchni sportowej pu granulatów z recyklingu barwionych powierzchniowo, proszę o potwierdzenie, że Zamawiający wymaga wykonania wierzchniej warstwy nawierzchni sportowej pu zgodnie z technologią przy użyciu granulatu EPDM z pierwotnej produkcji i nie dopuszcza stosowania barwionych granulatów z recyklingu.

Wyjaśnienie.

Zamawiający wymaga wykonania wierzchniej warstwy nawierzchni poliuretanowej zgodnie z technologią przy użyciu granulatu EPDM z pierwotnej produkcji.

Pytanie 6

W związku z brakiem niezbędnych zapisów w projekcie umowy (§13) dotyczących możliwości zmiany umowy w zakresie zmiany terminu wykonania umowy wnosimy o wprowadzenie kolejnego pkt o treści:

Zamawiający przewiduje możliwość zmiany terminu realizacji umowy w przypadku:

- siły wyższej,
 - klęsk żywiołowych,
 - wystąpienia warunków atmosferycznych uniemożliwiających wykonywanie robót zgodnie z technologią.
- Powyższe jest niezbędne dla zapewnienia wykonawcy możliwości zmiany terminu wykonania robót w przypadku ww. okoliczności, sytuacji od niego obiektywnie niezależnych.

W związku z powyższym wnosimy o wprowadzenie zapisu jak na wstępie.

Wyjaśnienie.

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 7

Proszę o potwierdzenie, że za termin zakończenia robót uznaje się datę pisemnego zgłoszenia wykonawcy Zamawiającemu zakończenia robót.

Wyjaśnienie.

Zamawiający zdefiniował zakończenie robót w SIWZ rozdz. IV Istotne postanowienia umowy § 5 ust.2 w sposób następujący: **Przez zakończenie robót rozumie się pisemne zawiadomienie Zamawiającego o zakończeniu robót potwierdzone przez inspektora nadzoru inwestorskiego lub przedstawiciela Zamawiającego.**

Pytanie 8

Umowa w §9 pkt 1 opisuje kary umowne i w nich są zapisy z określeniem „opóźnienie”, „opóźnienia”.

Wnosimy o zmianę zapisu poprzez zastąpienie słów „opóźnienia/e” na „zwłoki/a”.

Zmiana ta spowoduje czytelną ocenę odpowiedzialności wykonawcy za niedotrzymanie terminów.

Wyjaśnienie.

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 9

Proszę o podanie grubości istniejących płyt gumowych przewidzianych do demontażu.

Wyjaśnienie.

Grubość istniejących płyt przewidzianych do demontażu wynosi 4,5 cm.

Pytanie 10

Z demontażu płyt gumowych powstanie odpad w dużej ilości. Informujemy, że aktualnie koszty utylizacji odpadów z nawierzchni syntetycznych bardzo wzrosły w stosunku do cen z zeszłego roku. Ze względu na nieuczciwe praktyki niektórych wykonawców polegające na nie przekazywaniu materiałów z rozbiórki do utylizacji, wnosimy o wprowadzenie wymogu, że wykonawca jest zobowiązany przedstawić Zamawiającemu stosowny dokument z utylizacji całego materiału z rozbiórki nawierzchni pu boiska.

W przeciwnym wypadku może dojść do nieuczciwej konkurencji poprzez celowe nie uwzględnienie przez potencjalnego wykonawcę kosztu utylizacji w ofercie.

Wyjaśnienie.

Zamawiający w SIWZ rozdz. IV Istotne postanowienia umowy § 1 ust.4 określił sposób zagospodarowania materiałów z rozbiórki następująco

„4. Zagospodarowanie materiałów z rozbiórki

4.1 Materiały z rozbiórki Wykonawca zagospodaruje we własnym zakresie.

4.2 Materiały z rozbiórki winny być usunięte poza teren budowy przy przestrzeganiu przepisów ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 21)”

Treść odpowiedzi udzielonych przez Zamawiającego na pytania Wykonawców nie prowadzi do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu.

BURMISTRZ

Lukasz Chrostowski