



ZBROJENIE ŚCIANKI PODSZYBIA



PRZEKRÓJ A - A



PLYTA FUNDAMENTOWA I ŚCIANKI PODSZYBIA Z BETONU C20/25

STAL KONSTRUKCYJNA ŻEBROWANA #12 B500SP (AIIIIN)
STAL POMOCNICZA - PRĘTY ROZDZIELCZE Ø6 S235JR (A I)
GRUBOŚĆ OTULENIA PRĘTÓW W ŚCIANCE PODSZYBIA = 2,5 cm

SŁUPY PODKONSTRUKCJI DŹWIGU Z PROFILI ZAMKNIĘTYCH □ 120x120x4 OPARTE NA PŁYTCIE FUNDAMENTOWEJ I WBETONOWANE W ŚCIANKI PODSZYBIA. ZWRÓCIĆ UWAGĘ NA OSIOWOŚĆ USTAWIENIA WW. SŁUPÓW. WYMIAR "Z" DOPASOWAĆ DO ROZSTAWU SŁUPÓW PODANEGO PRZEZ PRODUCENTA DŹWIGU