

**PYTANIA**  
**wraz z udzielonymi odpowiedziami - KOREKTA**

*Dot. postępowania pn.: „Modernizacja oświetlenia ulicznego na energooszczędne i przyjazne środowisku na terenie Miasta Przasnysz”.*

Uprzejmie informuję, że na pytanie 8 udzielona została błędna odpowiedź. W związku z tym poniżej przedstawiam prawidłową odpowiedź na zadane pytanie.

(...)

**Pytanie 8:**

Czy certyfikat ENEC (wraz z zestawieniem komponentów dopuszczonych do stosowania w zakresie przedmiotowego badania ENEC) musi zawierać wszystkie komponenty proponowanej oprawy tj. również „indywidualnych przekaźników dla opraw LED”

**Odpowiedź na pytanie 8:**

Certyfikat ENEC (wraz z zestawieniem komponentów dopuszczonych do stosowania w zakresie przedmiotowego badania ENEC) musi zawierać wszystkie komponenty proponowanej oprawy w tym gniazda montażowe sterownika, jednak nie musi zawierać „indywidualnych przekaźników dla opraw LED, które są elementem zewnętrznym dołączanym do oprawy za pomocą gniazd NEMA lub ZHAGA..

(...)

**Burmistrz**

**/-/ Łukasz Chrostowski**