

Protokół z narady koordynacyjnej
zakończona w dniu **2022-09-28**

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne art. 7d pkt. 2 oraz art 28b - 28e (Dz.U. 2020 r., poz. 2052)

Wnioskodawca: BIURO PROJEKTOWE EL-PROMID Mariusz Roman

06-425 Karniewo
Pułuska 7A

Inwestor: BIURO PROJEKTOWE EL-PROMID Mariusz Roman

06-425 Karniewo
Pułuska 7A

Sposób przeprowadzenia narady: za pomocą środków komunikacji elektronicznej
Przewodniczący narady: Barbara Wasnik

Nr gminy	Nr obręb	Działka	Nazwa gminy	Nazwa obręb
011	1		m.PRZASNYSZ	Przasnysz obręb nr 1
011	1		m.PRZASNYSZ	Przasnysz obręb nr 1
011	2		m.PRZASNYSZ	Przasnysz obręb nr 2
011	2		m.PRZASNYSZ	Przasnysz obręb nr 2
011	2		m.PRZASNYSZ	Przasnysz obręb nr 2
011	2		m.PRZASNYSZ	Przasnysz obręb nr 2
011	2		m.PRZASNYSZ	Przasnysz obręb nr 2
011	2		m.PRZASNYSZ	Przasnysz obręb nr 2
011	2		m.PRZASNYSZ	Przasnysz obręb nr 2
011	2		m.PRZASNYSZ	Przasnysz obręb nr 2
011	2		m.PRZASNYSZ	Przasnysz obręb nr 2

Opis przedmiotu narady:

1 sieć elektroenergetyczna

Lp	Nazwa Instytucji	Imię i nazwisko uzgadniającego Data	Stanowisko uczestnika
	MIEJSKI ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ SP. Z O.O. W PRZASNYSZU	Paweł Kozicki 2022-09-21 09:26:30	Zachować minimalne normatywne odległości od sieci wodociągowej szczególnie ul. Wierkowej na odcinku sieci od 5 do 6

	POLSKA SPÓŁKA GAZOWNICTWA SP. Z O.O. ODDZIAŁ W CIECHANOWIE	Leszek Napiórkowski 2022-09-21 07:10:04	Gazownia w Ciechanowie Uzgadnia lokalizację projektowanego uzbrojenia pod n/w warunkami. 1.Roboty ziemne w obszarze strefy kontrolowanej istniejącej sieci gazowej - szerokość 1 m – wykonywać ręcznie. W przypadku uszkodzenia sieci gazowej koszty naprawy poniesie wykonawca. 2.O terminie rozpoczęcia prac powiadomi Gazowni w Ciechanowie 022 444 36 00 min. 3 dni przed rozpoczęciem prac. 3.Lokalizacja projektowanego uzbrojenia w strefie kontrolowanej istniejącej sieci gazowej podlega odbiorowi przez Przedstawiciela Gazowni.
	VEOLIA PÓŁNOC SP. Z O.O. ARTUR KORDAS	Artur Kordas 2022-09-27 09:48:30	- Przy wykonywaniu robót napotkaną infrastrukturę ciepłowniczą traktować jako czynną (wysokie ciężarzenie, temperatura) i zachować szczególne warunki bezpieczeństwa. - W miejscach skrzyżowania i zbliżenia do istniejącego ciepłociągów roboty ziemne należy wykonywać ręcznie z zachowaniem szczególnej ostrożności. - Należy zachować normatywne odległości poziome i pionowe od ciepłociągów. - Prace ziemne w pasie 2 m od rzutu poziomego ciepłociągów należy zgłosić przed rozpoczęciem prac celem uzgodnienia technologii wykonania. Po wykonaniu niezbędnych prac, a przed zasypaniem, należy bezwzględnie powiadomić służby techniczne Veolia Północ Sp. z o.o., Ciepłownia Przasnysz, ul. Orlika 29, 06-300 Przasnysz.
	URZĄD MIASTA PRZASNYSZ	Agnieszka Mikołajewska 2022-09-26 09:24:51	brak uwag
1	SŁUŻBA ARCHITEKTONICZNO- BUDOWLANA	Ewa Łazicka 2022-09-22 09:00:38	brak uwag
2	POWIATOWY INSPEKTORAT NADZORU BUDOWLANEGO	Paweł Leszczyński 2022-09-27 09:37:19	brak uwag
3	PGE DYSTRYBUCJA S.A. ODDZIAŁ W W-WA REJON ENERGETYCZNY OSTROŁKA		

4	MIEJSKI ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ SP. Z O.O. W PRZASNYSZU		
5	POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W PRZASNYSZU	Włodzimierz Matuszewski 2022-09-21 09:42:24	brak uwag
6	URZĄD MIASTA W PRZASNYSZU		
13	VEOLIA PÓŁNOC SP. Z O.O.		
14	GENERALNA DYREKCJA DRÓG KRAJOWYCH I AUTOSTRAD ODDZIAŁ W WARSZAWIE, REJON W PRZASNYSZU		
16	TP S.A. OBSZAR TELEKOMUNIKACJI W OSTROŁECIE		
17	PSG SP. Z O.O. ODDZIAŁ ZAKŁAD GAZOWNICZY W WARSZAWIE		
19	AGENCJA ROZWOJU MAZOWSZA S.A.	Sławomir Jałkowski 2022-09-21 07:13:52	brak uwag
20	ORANGE POLSKA HURT ZARZĄDZANIE ZASOBAMI SIECI i IT DZIAŁ ZARZĄDZANIA ZASOBAMI INFRASTRUKTURY i OBSŁUGI KLIENTA W ŁODZI		

PRZEWODNICZY NARADY KOORDYNACYJNEJ

Z uwagi na to, że znaki geodezyjne podlegają ochronie, wszelkie prace terenowe w otoczeniu tych znaków należy wykonywać ze szczególną ostrożnością, a w przypadku uszkodzenia, zniszczenia lub przemieszczenia podlegają one wznowieniu na koszt inwestora (art. 11 ust.1, art. 15 ust. 1, art. 48 ust. 1 pkt 3 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne)
