
Zasilanie proj. linii oświetlenia
z istn. słupa oświetleniowego
proj. kabel YAKXS 4x35mm²
Projektowana wymiana istniejącego kabla na kabel nn 0.4kV typu YAKXS4x35mm²
Projektowany kabel nn 0.4kV typu YAKXS4x35mm²
proj. słup nr 1
proj. demontaż istniejącej latarni
sylwetka typ "A"
proj. słup nr 2
proj. demontaż istniejącej latarni
sylwetka typ "A"
proj. słup nr 3
proj. demontaż istniejącej latarni
sylwetka typ "A"
proj. słup nr 4
proj. demontaż istniejącej latarni
sylwetka typ "A"
proj. słup nr 5
proj. demontaż istniejącej latarni
sylwetka typ "A"
proj. słup nr 6
proj. demontaż istniejącej latarni
sylwetka typ "A"
proj. słup nr 7
proj. demontaż istniejącej latarni
sylwetka typ "A"
zachować istniejące połączenie od stacji transformatorowej
(podział sieci) - przełożenie istn. kabla do nowej latarni
proj. słup nr 8
proj. demontaż istniejącej oprawy
sylwetka typ "A"
proj. słup nr 9
proj. demontaż istniejącej oprawy
sylwetka typ "A"
proj. słup nr 10
sylwetka typ "A"
proj. słup nr 11
sylwetka typ "A"
Marii Skłodowskiej-Curie
Jagiellońska
Spółdzielcza
Orlika
Uwagi:
- rzędne wysokościowe przyjęte na podstawie danych zawartych na mapie dc. projektowych
- dla uzbrojenia terenu bez podanych rzędnych na mapie dc. projektowych przyjęto głębokości normatywne
- dokonać przekopy kontrolne w celu ustalenia dokładnych rzędnych w terenie lub wykonać pomiary pod nadzorem gestora sieci
- projektowana linie kablowa układać i zabezpieczyć zgodnie z N SEP-E-004 oraz wg. uzgodnień branżowych z gestorami sieci
LEGENDA:
projektowany słup oświetleniowy
projektowany kabel oświetleniowy nN 0,4kV YAKXS 4x35mm² w rurze osłonowej ⌀75 + FeZn 25x4mm
1.2.3/4 numer słupa / numer obwodu
12(34)m projektowana odległość między słupami (dł. kabla)
projektowane zabezpieczenie kabla - rura osłonowa
projektowane zabezpieczenie kabla - rura osłonowa dwudzielna
projektowane zabezpieczenie kabla - przecisk techniczny
oznaczenie działki, na której projektowane jest uzbrojenie terenu
SŁUP Z OPRAWĄ TYP:
A - słup 7m, bez wysięgnika, LED 34W, 5120/4566lm, 4000K, Ra>70, IP66
Inwestor:
Miasto Przasnysz
ul. Jana Kilińskiego 2
06-300 Przasnysz
Jednostka Projektowa:
mevo project Ewa Ziemska
ul. Sadowa 11A
06-212 Krasnosielc
Zadanie: Przebudowa oświetlenia ul. Marii Skłodowskiej-Curie w Przasnyszu
Adres: dz. nr 1184; 2208; 2207; 2206; 1182/4; 1182/3; 1182/1; 3133/2; 1177; 1171/3; obr. ewid. 1402201_1.0002; - ul. Marii Skłodowskiej-Curie. Przasnysz, gm. m. Przasnysz
Tytuł: Plan zagospodarowania terenu
Projektant: mgr inż. Ewa Ziemska
data: 11.2021
skala: -
nr rysunku: E-1
nr arkusza: 1 z 1
format: A1
Projekt budowlany
spec. instalacyjne sieci i inst. elektrycznych
PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU