

Zamawiający : Miasto Przasnysz adres siedziby: ul. Jana Kilińskiego 2 06-300 Przasnysz NIP 761-15-25-385 REGON 550667876 tel. (029) 756 49 00 fax: (029) 756 49 39
--

www.przasnysz.um.gov.pl

ZP.271.12.2023

„Rozwój infrastruktury sportowej poprzez budowę boisk do koszykówki 3x3 przy Szkołach Podstawowych w Przasnyszu” w formule zaprojektuj i wybuduj (2 części)

Do Wykonawców zainteresowanych udziałem w postępowaniu.

PYTANIA I WYJAŚNIENIA

Na podstawie art. 284 ust. 2 Ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2022.1710 t.j.) informuję, że wpłynęły zapytania dotyczące treści SWZ. Pytania z wyjaśnieniami przedstawiam poniżej.

1. W jakim kolorze powinna być nawierzchnia projektowanych boisk?
Kolorystyka: zielony, niebieski, żółty.
2. Czy Zamawiający wymaga przeprowadzenia wizji lokalnej terenu potwierdzonej przez pracownika urzędu?
Zamawiający nie wymaga wizji lokalnej potwierdzonej przez pracownika urzędu.
3. Czy do oferty należy dołączyć dokumenty nawierzchni potwierdzające jej parametry i jakość?
Do oferty nie ma obowiązku załączania takich dokumentów.
4. Wnosimy o wykreślenie zapisu dotyczącego konieczności posiadania raportu klasyfikacji na ogień, ponieważ zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy o materiałach budowlanych dla tego typu obiektów sportowych ten dokument nie jest wymagany.
Zamawiający uznaje argumentację , i potwierdza, że nie jest wymagany raport klasyfikacji na ogień.
5. W związku z chęcią przystąpienia do postępowania zwracamy się z prośbą o wydłużenie terminu realizacji o 30 dni? Podany przez Państwa czas nie jest możliwy do zrealizowania.
Zamawiający nie wyraża zgody na wydłużenie terminu, ze względu na zewnętrzne źródła finansowania inwestycji.
6. Czy ma być zgodnie z rozporządzeniem do pozwolenia na budowę czy w formie prostszej na zgłoszenie. W warunkach jest błędny zapis – 30 dni od daty zgłoszenia.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa budowlanego, budowa obiektu będącego przedmiotem zamówienia nie wymaga pozwolenia na budowę.

Zamawiający wprowadza zmianę treści SWZ w pkt. 7. 3) Realizacja robót budowlanych – do 30 września 2023r.

7. W związku z zamieszczonym opisem przedmiotu zamówienia zwracam się z prośbą o doprecyzowanie wymiarów stojaka na rowery.

Zamawiający wymaga:

Stojak na rowery z zadaszeniem, posiadający rozstaw stanowisk rowerowych w odstępach umożliwiających swobodne umieszczenie 6 rowerów.

8. Czy Zamawiający wymaga zaprojektowania i wykonania dodatkowego utwardzania terenu wokół boiska, jeśli tak to w jakiej ilości?

Zamawiający nie wymaga wykonania dodatkowego zaprojektowania i utwardzenia terenu wokół boiska, przyjęć należy uporządkowanie istniejącego terenu zielonego.

Treść odpowiedzi udzielonych przez Zamawiającego na pytania Wykonawców nie prowadzi do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu.